

# STADT MUSTERSTADT

Der Bürgermeister

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache **VL-75/2002**

Aktenzeichen:	
federführendes Amt:	60 Bauverwaltungsamt
Antragssteller:	
Datum:	21.08.2002

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Technischer Ausschuß	22.10.2002	

### Investive Baumaßnahmen 2003 im Straßen- und Abwasserbereich

#### Beschlussvorschlag:

Die für das Jahr 2003 zur Ausführung vorgeschlagenen Maßnahmen werden zur Kenntnis genommen

#### Sachdarstellung:

Im Jahr 2003 sind im Bereich Abwasserwerk folgende Baumaßnahmen geplant:

#### Haushaltsstelle 11100.5900 „Kanalisation B-Plan Nr. 40 - Lieke“

Haushaltsansatz 2,2 Mio. EUR

Zur abwassertechnischen Erschließung des Baugebietes Lieke ist die Verlegung von Schmutz- und Regenwasserkanälen erforderlich. Im Anschluss an die Kanalbauarbeiten erfolgt die Erstellung der Baustraßen. Die Ausschreibung der Arbeiten wird zur Zeit durchgeführt. Eine Vergabe ist vorgesehen im Dezember diesen Jahres.

#### Haushaltsstelle 11100.5800 „Kanalisation B-Plan Nr. 82 – Holte/ Preskeln“

Haushaltsansatz 100.000,00 EUR

Zur abwassertechnischen Erschließung des Baugebietes Preskeln ist die Verlegung von Schmutz- und Regenwasserkanälen erforderlich. Im Anschluss an die Kanalbauarbeiten erfolgt die Erstellung einer Baustraße. Die Umsetzung der Maßnahme soll unverzüglich nach Vorliegen der planungsrechtlichen und liegenschaftlichen Voraussetzungen erfolgen.

#### Haushaltsstelle 11100.5780 „Kosten Streuanschlüsse“

Haushaltsansatz 75.000,00 DM

Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um eine Bedarfsposition. Wenn zum Beispiel durch Schließung von Baulücken Gebäude nachträglich an die Kanalisation

angeschlossen werden müssen, werden die anfallenden Baukosten aus dieser Haushaltsstelle bestritten.

### **Haushaltsstelle 11100.5700 „Regenrückhaltebecken Waldgraben“**

Haushaltsansatz 300.000,00 EUR

Das geplante Regenrückhaltebecken am Waldgraben resultiert im wesentlichen aus der nicht ausreichend gegebenen hydraulischen Leistungsfähigkeit des Vorfluters unterhalb des Regenrückhaltebeckens an der Bahnlinie. Mit der Maßnahme wurde in 2002 bereits begonnen. Sie wird in 2002 fortgesetzt.

### **Haushaltsstelle 11100.5600 „Regenrückhaltebecken Taubensenke“**

Haushaltsansatz 500.000,00 EUR

Das geplante Regenrückhaltebecken am Vorfluter Taubensenke ist erforderlich, da über diesen Vorfluter das Regenwasser aus einem Gesamteinzugsgebiet von rd. 227 ha – davon rd. 177 ha bebaut bzw. stehen zur Bebauung an – abgeleitet werden muss und dies die Leistungsfähigkeit des Vorfluters Taubensenke übersteigt. Durch die Schaffung eines entsprechenden Stauraumes kann die anfallende Wassermenge dosiert in den Wiesenbach abgeleitet werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll unverzüglich nach Vorliegen der liegenschaftlichen Voraussetzungen erfolgen.